

W związku z zapytaniami złożonymi przez potencjalnych Wykonawców w sprawie nr 341/5/2011 ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: „**Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I**”, zadanie: „**Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**”. Poniżej przedstawiamy wszystkie zapytania i wyjaśnienia złożone pisemnie do Zamawiającego.

Zgodnie z zapisem w siwz w rozdziale VIII punkcie 2 wyjaśniamy treść siwz:

1. Prośba o odpowiedź:

Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących układu sterowania instalacją kolektorów słonecznych. W projekcie budowlanym w punkcie "wytyczne elektryczne" są zawarte wymagania stawiane rozdzielniczy sterującej układem solarnym natomiast schemat technologiczny układu wskazuje na to, że układem ma sterować jedynie sterownik MAXI.

W nawiązaniu do zamieszczonych wyjaśnień i wytycznych stawianych kolektorom bardzo proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca przystąpi do postępowania przetargowego na dobranym w projekcie kolektorze (wraz z jego badaniami) jego oferta nie zostanie odrzucona.

Wyjaśnienie - odpowiedź:

Wymagania dotyczące układu sterowania instalacją kolektorów słonecznych zamieszczone są w projekcie budowlanym w punkcie 1.7.2 Wytyczne elektryczne. W schemacie natomiast przedstawiono sterownik MAXI jako przykładowe rozmieszczenie urządzeń i instalacji ze względu na fakt, iż zgodnie z zapisem w SIWZ rozdział III Zamawiający: "dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie nakładczym (przedmiarze robót) mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, które będą kompatybilne z pozostałymi urządzeniami i materiałami instalowanymi zgodnie z dokumentacją projektową.

Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10) oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane)".

Zamawiający nie wymaga załączenia do dokumentacji ofertowej symulacji uzysków energetycznych i ekobilansu (badań) dla instalacji solarnych na obiektach budowlanych.