



RZĘDNA TERENU ISTN. [m npm]		112,50	112,50	112,50
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU [m npm]		111,60	111,63	111,66
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU [m]		0,90	0,87	0,84
PODSYPKA [m]		0.10	0.10	0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI [m]		18,00	5 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		D32 HDPE SDR11 podsypka z piasku		
ODLEGŁOŚCI [m]	0.00	5.00	5.00	7,00

G1

G2

G5

Instalacja gazowa zewn. i wewn. zbiornik naziemny na gaz propan poj. 4,85 m3 dla bud. strażnicy OSP		Inwestor: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10A 99-300 Kutno	
Lokalizacja: obręb: Marynki Dz. nr 88/3		Tytuł rysunku: Profil przyłącza gazowego	
Projektant : mgr inż. Jacek Gawlik upr. nr LOD/2673/POOS/15 upr. nr LOD/2922/WBS/16		Podpis:	Data: 03.2022
			Skala: 1:100/500
		Faza: Projekt architekton. - budowlany	Nr rys.: 2