

Kutno, dnia 10.05.2023 r.

Numer referencyjny: **ZGRK.RFPŁ.271.5.2023**

- do wszystkich Wykonawców -

ZGRK.RFPŁ.271.5.2023.2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego*”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 10.05.2023 r.

OSP Marynki

1. W przedmiarze mowa o monitoringu w dokumentacji rysunki ale brak opisu, proszę o konkretny opis co do parametrów monitoringu zapis w przedmiarze 1 komplet jest bardzo ograniczony.

Odpowiedź:

Instalacja monitoringu opis na stronie 6:

7. Instalacja monitoringu wizyjnego

Projektuje się wykonanie monitoringu wizyjnego w systemie kamer IP.

Okablowanie wykonać skrętką cat 6 w ekranie. Każdą kamerę okablować przewodem sprowadzając ją do miejsca montażu rejestratora, który będzie umiejscowiony obok rozdzielni głównej budynku na parterze.

Kamery montować na wys. ok 3m używając puszek dystansowych do montażu kamer.

Kamery min 4MP z IR 30m. Instalację wykonać zgodnie z rozmieszczeniem i schematem zawartym w projekcie na rys. Nr E-4 i E-5.

2. Oprawy oświetleniowe w przedmiarze mowa o oprawach LED 4x18 w ilości 122szt, oprawy LED 1x12w ilości 36 szt., do tego awaryjne w ilości 10 szt., oraz zewnętrzne LED w ilości 9 szt., w dokumentacji projektowej brak opisu na temat lamp, proszę o uzupełnienie i zweryfikowanie ilości opraw.

Odpowiedź:

Duża sala i oświetlenie zewnętrzne poprawne ilości opraw to:

24 szt. oprawy typu 4x18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

12 szt. opraw oświetleniowych typu kinkiet ścienny

10 szt. opraw awaryjnych

9 szt. opraw zewnętrznych

3. W przedmiarze informacja o bednarce 30x8, proszę o sprawdzenie czy zapis jest poprawny, bednarka o takich wymiarach nie jest stosowana, w takich montażach użyta się wymiarów 30x4.

Odpowiedź:

Bednarka prawidłowy przekrój to 30x4.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej)